


2021年4月分 びっくりエコ発電所 総発電量レポート

<総評>


予想発電量に対し118.9%
 昨年度同期比98.9%
 2021年3月末にFITの定期点検を行いました。西京高校と西京まち美化事務所にパネル破損が発見され、5月中に取り替える予定です。

◆日別・発電場所別実績

施設名称前の記号表示:K=京セラ製 S=サニバ製 C=カナディアンソーラー製 数字:出力(kW)




◆春日丘中 累計:5,476kWh 累計予測比:117.4% 累計前年比:99.7%




最大値	時間当り(kWh)	1日当り(kWh)		
2021年度	2021/4/5 13:00	35.7	2021/4/26	276.8
過去最大	2015/6/4 12:00	37.5	2015/6/4	306.5

◆大枝中 累計:6,854kWh 累計予測比:117.5% 累計前年比:99.5%




最大値	時間当り(kWh)	1日当り(kWh)		
2021年度	2021/4/26 12:00	43.7	2021/4/26	349.5
過去最大	2016/3/24 13:00	45.9	2016/6/3	362.7

◆まち美化 累計:4,755kWh 累計予測比:102.3% 累計前年比:94.8%




最大値	時間当り(kWh)	1日当り(kWh)		
2021年度	2021/4/5 12:00	31.7	2021/4/26	240.6
過去最大	2014/4/6 12:00	38.9	2015/6/4	312.7

◆大將軍小 累計:5,643kWh 累計予測比:138.2% 累計前年比:100.5%




最大値	時間当り(kWh)	1日当り(kWh)		
2021年度	2021/4/26 12:00	36.7	2021/4/26	293.8
過去最大	2016/4/11 13:00	37.8	2016/6/2	308.8

◆西京高校 累計:3,336kWh 累計予測比:124.5% 累計前年比:99.5%



最大値	時間当り(kWh)	1日当り(kWh)		
2021年度	2021/4/5 13:00	20.4	2021/4/26	169.1
過去最大	2013/5/1 11:00	23.0	2016/6/2	178.5

◆合計 累計:26,064kWh 累計予測比:118.9 累計前年比:98.9%



最大値	時間当り(kWh)	1日当り(kWh)		
2021年度	2021/4/26 12:00	166.0	2021/4/26	1,329.8
過去最大	2014/5/17 13:00	174.6	2014/5/17	1,414.4

2021年4月分 びっくりエコ発電所 劣化推移レポート

